

## 安全隐患整改通知单

项目名称：阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司300万吨/年焦化项目

编号：

0005

受检单位名称	中国化学工程第六建设有限公司	单位工程名称	2号煤棚(建筑)
检查人员	程克勤		
检查日期	2021-06-02		
隐患类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较大 <input type="checkbox"/> 重大		
贵公司存在的安全隐患及整改要求如下： 1. 精煤棚木工加工场一灭火器失效, 整改要求：按要求更换, 整改期限：2021-06-05			
总包单位项目安全经理：程克勤 日期：2021-06-02			
抄送	<input checked="" type="checkbox"/> 专业工程师：蒋子清	日期：2021-06-05	
	<input type="checkbox"/> 施工经理：	日期：	
	<input type="checkbox"/> 项目经理：	日期：	
接收人	吴唯佳	接收日期：2021-06-05	
注：1. 本表由总包单位项目安全经理签发，一般隐患抄送专业工程师监督；较大隐患抄送施工经理监督；重大隐患需要由项目经理签字并报公司施工管理部备案。 2. 本表一式2份，签发单位和接收单位各一份。			

附图：

整改前的照片
无